



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, ул. Мира 26, тел. 8(3822)600-800,

e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, ул. Мира 26, тел. 8(3822)600-808,

e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району

636703, с. Каргасок, ул. Проезжая, 2/4, тел. 2-27-02, e-mail: psch32@70.mchs.gov.ru

Предписание № 5/1/1

по устранению нарушений обязательных требований

пожарной безопасности

Директору муниципального казенное общеобразовательное учреждения «Усть-Тымской
основной общеобразовательной школы» (далее по тексту: МКОУ «Усть-Тымская ООШ»

Бражниковой Ольге Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области – главного – главного государственного инспектора Каргасокского района Томской области по пожарному надзору Брагина Бориса Николаевича № 5 от «30» января 2020 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «10» февраля 2020 г. по 17 ч. 00 мин. «18» февраля 2020 г. проведена внеплановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области – главным государственным инспектором Каргасокского района Томской области по пожарному надзору Брагиным Борисом Николаевичем

по адресу: 636752, Томская область, Каргасокский район, с. Усть-Тым, ул. Береговая, 65,
ул. Береговая, 65/1 в отношении МКОУ «Усть – Тымской ООШ»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ «Усть-Тымской ООШ» Бражниковой Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места вы- явленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы, расположенное по адресу: с. Усть – Тым, ул. Береговая 65				
1.	система пожарной сигнализации, установленная в здании школы, не дублирует световые и звуковые сигналы о возникновении пожара, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы, на пульт подразделения пожарной охраны	ч. 7 Статья 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ), п. 14.4 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175)	01.07.2020 год	
2.	руководителем не организована и не проведена внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности по внесенным изменениям в нормативно правовой акт ППР РФ постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113; постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 581; постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года N 201; постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года N 1213; постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2016 года N 275; постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года N 807; постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947; постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2017 года N 316; постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2017 года N 1174; постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017 года N 1393; постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622; постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 года N 1644; постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 года N 248	п. 3 ППР РФ, п. 46 приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645	01.07.2020 год	
3.	в здании школы не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 ППР РФ	01.07.2020 год	

4.	провода и кабели соединительных линий СОУЭ в здании школы не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»	01.07.2020 год	
5.	на объекте отсутствует сертификаты на аппараты защиты используемые в электрических цепях здания	п.п д) п. 42 ППР РФ	01.07.2020 год	
6.	кабинеты с вычислительной техникой (компьютер, принтер) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями	п. 472 ППР РФ	01.07.2020 год	
7.	функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности здания приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команду на управление автоматическими установками оповещения о пожаре при срабатывании не менее двух пожарных извещателей (фактически команда на установку оповещения о пожаре формируется от одного пожарного извещателя)	ч.4 ст.4 ФЗ-123, п. 13.1 НПБ 88-2001	01.07.2020 год	

Здание школы, расположенное по адресу: с. Усть – Тым, ул. Береговая 65/1

8.	система пожарной сигнализации, установленная в здании спортивного зала, не дублирует световые и звуковые сигналы о возникновении пожара, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы, на пульт подразделения пожарной охраны.	ч. 7 Статья 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ), п. 14.4 свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175)	23.03.2020 год	
9.	функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности здания приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команду на управление автоматическими установками оповещения о пожаре при срабатывании не менее двух пожарных извещателей (фактически команда на установку оповещения о пожаре формируется от одного пожарного извещателя).	ч.4 ст.4 ФЗ-123, п. 13.1 НПБ 88-2001	23.03.2020 год	

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:

- 1.) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ)
- 2.) Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования».
- 3.) ППР РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г.
- 4.) Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 – Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
- 5.) НПБ 88-2001 - Нормы пожарной безопасности "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования".
- 6.) НПБ 104-03 – Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области- главный государственный инспектор Каргасокского района по пожарному надзору Брагин Борис Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ «Усть-Тымской ООШ» Бражникова Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » февраля 2020 г.

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

(подпись)